

EESTI GEOLOOGIATEENISTUSE LABOR

EAK poolt akrediteeritud katselabor
registreerimisnumbriga L093

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
Tel. 6 720 074 / 52 56298

VEE ÜLDANALÜÜSI TULEMUSED

TELLIJA: Hüdro- ja keskkonnageoloogia osakond

OBJEKT: Viimsi Vesi AS joogivee seire

Tellimus nr. V20-96
Kuupäev: 25.02.2020

Analüüsitava komponent							Meetod							Standardi nr.																		
NH4, Fe, SiO2 NO2, NO3, F SO4, kuivjääk Ca, Mg, CO3, HCO3, CO2, karedus PHT, Cl K,Na Mn pH, EJ hägusus lõhn, maitse							spektrofotomeetria spektrofotomeetria kaalanalüüs tiitrimine tiitrimine leek-fotomeetria AAS-leek elektrometria spektrofotomeetria visuaalne							GOST 4192, GOST 4011-4, STV-1 ISO 6777, ISO 7890-3, GOST 4386 GOST 4389-2, GOST 18164 ISO 9963-1, ISO 6058, ISO 6059 EVS-EN ISO 8467, ISO 9297 ISO 9964-3 ISO 8288 EVS-EN ISO 10523, EVS-EN 27888 EVS-EN ISO 7027 GOST 3351																		
Proovi võtu koht, Mõõtühik	Na	K	NH4	Ca	Mg	Fe	Katioon.	Cl	SO4	NO3	NO2	CO3	HCO3	Anioon.	Üld-	Karbon.	Mittekarb.	pH	EJ	SiO2	Mn	F	*CO2	PHT	Kuivjääk	Värvus	Hägusus	*Lõhn	*Maitse			
Pr. võtu kuupäev	mg/l						üld	summa	186.8	<3,3	1.2	<0,004	<6,0	176.9	summa	karedus	karedus	karedus	7.6	us/cm	817	7.2	<0,02	0.52	6.6	1.1	507.0	10	1.04	1	vastuvõetav	
Püüsi põhikool	64.6	10.0	<0,07	79.2	15.2	0.02		186.8	<3,3	1.2	<0,004	<6,0	176.9	8.19	5.20	2.90	2.30	7.6	817	7.2	<0,02	0.52	6.6	1.1	507.0	10	1.04	1	vastuvõetav			
18.02.2020	2.81	0.26		3.95	1.25		8.27	5.27		0.02			2.90																			
Pargi Lasteaed	61.5	10.3	<0,07	77.2	14.0	0.02		180.1	<3,3	1.2	<0,004	<6,0	176.9					7.6	815	8.0	<0,02	0.52	6.6	0.9	508.5	5	0.52	1	vastuvõetav			
18.02.2020	2.68	0.26		3.85	1.15		7.94	5.08		0.02			2.90	8.00	5.00	2.90	2.10															
Analüüs tehtud:																																
19.02.2020																																
Määramispiir	0.6	0.6	0.07	1.0	0.6	0.02		3.5	3.3	0.4	0.004		6.0		0.05					0.40	0.02	0.07	2.2	0.5			0.52					

lk. 1/1

*tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse.
EJ antud 20 kraadi C juures

Analüütik: V. Kalašnikova
S. Safonova

Mare Kalkun
labori juhataja